



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Республики Мордовия

**Прокуратура
Ардатовского района**

ул. Ленинская, 45, г. Ардатов,
Республика Мордовия, 431860
тел./факс (8-834-31) 3-22-89
E-mail: ardatov@13.mailop.ru

Директору МБОУ «Ардатовская СОШ»
Кочеткову К.В.

20.08.2024 № 21-2-2024/304-24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) законодательства в сфере безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в период образовательного процесса, в ходе которой выявлены следующие нарушения.

В силу ст.ст. 2, 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.

Детство находится под защитой государства.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей, в том числе является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Как следует из подпунктов 8, 10 пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья

обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В соответствии с ч.ч. 6, 7, 9 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации, а также в соответствии с исполнительной документацией.

Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.

Согласно ч.ч. 1, 4, 5 ст. 55.25 ГрК РФ в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо.

Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию, по поддержанию надлежащего технического состояния зданий, сооружений (включая необходимые наблюдения, осмотры) должны определяться в соответствии с проектной документацией, результатами контроля за техническим состоянием зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя из условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации.

Если иное не предусмотрено федеральным законом, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений.

В соответствие с п. 4.1 ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния, введенным в действие приказом Росстандарта от 10.04.2024 № 433-ст (далее – ГОСТ 31937-2024) обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят специализированные организации.

Согласно п. 4.2 ГОСТ 31937-2024 первое обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не реже одного раза в 10 лет.

Проверкой установлено, что здание Учреждения 1974 года постройки, однако в нарушение вышеуказанных требований закона, обследование и мониторинг технического состояния (не реже одного раза в 10 лет) данного здания специализированной организацией не проводился вовсе.

Вышеуказанные нарушения законодательства способствуют нарушению прав и интересов несовершеннолетних в части безопасности жизни и здоровья в период образовательного процесса, которые стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами и отсутствия должного контроля со стороны руководства, что недопустимо и требует принятия эффективных мер по неукоснительному исполнению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению отмеченных в нем нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей рассмотреть вопрос о привлечении допустивших нарушения закона должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора района.

И.о. прокурора района

советник юстиции

А.Ф. Сульдин

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ардатовская средняя общеобразовательная школа»
Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Полевая, д.1

ИНН 1301062281
КПП 130101001
Р/с 40701810252891000117
в ГРКЦ НБ РМ Банка России
БИК 048952001
ОКПО 12937717
ОКАТО 89203501000
Л/сч. 20096Ц03040 УФК по РМ
Эл.адрес: sch.ardat.k1@e-mordovia.ru

тел. 8(83431) 3-11-73
факс 8 (83431) 3-11-98

Исх. № 168
« 24 » 09 2024г.

Прокурору
Ардатовского района
советнику юстиции Д.М. Потёмину

Директора
МБОУ «Ардатовская СОШ»
К.В. Кочеткова

ОТВЕТ
на Представление прокуратуры Ардатовского района

Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа» сообщает, что представление от 20.08.2024 г. No 21-2-2024/307-24 об устранении нарушений федерального законодательства рассмотрено с участием помощника прокурора Ардатовского района Логуновой И.И.

В ходе проводимой проверки выявлены нарушения законодательства в сфере безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в период образовательного процесса МБОУ «Ардатовская СОШ».

Ежегодно с участием специалистов проводятся общие и частичные плановые осмотры здания, в целях получения информации о фактическом техническом состоянии здания, его отдельных конструктивных элементов, а так же обеспечения безопасности. Однако, привлечение специализированных организаций, оснащенных современной приборной базой, для оценки технического состояния зданий один раз в десять лет не представляется возможным в виду высокой стоимости работ.

Основным видом финансового обеспечения бюджетных учреждений является бюджетное финансирование.

МБОУ «Ардатовская СОШ» финансируется исключительно за счет средств Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, собственных доходов и имущества не имеет.

С целью устранения нарушений, указанных в представлении, а также для расчета стоимости обследования технического состояния, в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Научно-строительная компания" направлен технический план здания МБОУ «Ардатовская СОШ».

После произведенного расчета в адрес Учредителя планируется направить ходатайство о выделении денежных средств для устранения выявленных нарушений.

За допущенные нарушения законодательства Маколову Юрию Михайловичу - заместителю директора по АХЧ МБОУ «Ардатовская СОШ» вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания (копия приказа прилагается).

Директор школы:



К.В. Кочетков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ардатовская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

24.09.2024

№ 257

**О дисциплинарном
взыскании**

В связи с допущением нарушения Законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание заместителю директора по АХЧ Маколову Юрию Михайловичу.

Основание: Представление прокуратуры № 21-2-2024/307-24 от 20.08.2024г.

Директор школы



К.В. Кочетков

Ознакомлен:

Ю.М. Маколов